

Вопрос №4:

«В случае, если имеются отклонения, возможно ли их устранение и каким образом?».

Для ответа на вопрос, поставленный в Определении Новомосковского городского суда Тульской области от 03 мая 2017 года по существу гражданского дела № 2-757/2017 эксперты изучили материалы гражданского дела № 2-757/2017 и провели инструментально-визуальное обследование жилых помещений квартиры №14, расположенных по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. [REDACTED], д. [REDACTED].

Общие конструктивные решения полов квартиры №14 соответствуют требованиям СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88», а также Пособия в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (ПОЛЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УСТРОЙСТВА, ПРИЁМКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА), за исключением рекомендованного покрытия пола в жилых комнатах (Приложение Д СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»).

Приложение Д СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88» является рекомендуемым, поэтому устройство в жилой комнате покрытия пола из керамической плитки не является отклонением от требований СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88». Замена покрытия пола в данном случае нецелесообразна – достаточно оборудовать мебель специальными войлочными прокладками.

Таким образом, отклонений не выявлено.

Вопрос №5:

«Находится ли превышение предельно допустимого уровня шума в жилом помещении, расположенном по адресу: город Новомосковск Тульской области, улица Октябрьская, дом 26 квартира 10, в причинной связи с имеющимися отклонениями от строительных норм и правил в устройстве полов в жилом помещении, расположенном по адресу: город Новомосковск Тульской области, улица [REDACTED] дом [REDACTED] квартира 14?».

Для ответа на вопрос, поставленный в Определении Новомосковского городского суда Тульской области от 03 мая 2017 года по существу гражданского дела № 2-757/2017 эксперты изучили материалы гражданского дела № 2-757/2017 и провели инструментально-визуальное обследование жилых помещений квартиры №14, расположенных по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. [REDACTED], д. [REDACTED].

Максимально зафиксированный уровень шума в жилом помещении, расположенном по адресу: город Новомосковск Тульской области, улица [REDACTED] дом [REDACTED] квартира 10, исходящий из жилого помещения, расположенного по адресу: город Новомосковск Тульской области, улица [REDACTED] дом [REDACTED] квартира 14, превышает предельно допустимое значение: 55 дБа днем. Однако, данное превышение незначительно (1,2 дБа и