

1,8 дБа). Для минимизации шумового воздействия, исходящего из квартиры №14, необходимо оборудовать мебель специальными войлочными прокладками (см. исследовательскую часть по второму вопросу).

Общие конструктивные решения полов квартиры №14 соответствуют требованиям СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88», а также Пособия в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (ПОЛЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УСТРОЙСТВА, ПРИЁМКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА), за исключением рекомендованного покрытия пола в жилых комнатах (Приложение Д СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88») - см. исследовательскую часть по третьему вопросу.

Приложение Д СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88» является рекомендуемым, поэтому устройство в жилой комнате покрытия пола из керамической плитки не является отклонением от требований СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88». Замена покрытия пола в данном случае нецелесообразна – достаточно оборудовать мебель специальными войлочными прокладками (см. исследовательскую часть по четвертому вопросу).

Таким образом, превышение предельно допустимого уровня шума в жилом помещении, расположенном по адресу: город Новомосковск Тульской области, улица [REDACTED], дом [REDACTED], квартира 10, не находится в причинной связи с имеющимися отклонениями от строительных норм и правил в устройстве полов в жилом помещении, расположенном по адресу: город Новомосковск Тульской области, улица [REDACTED], дом [REDACTED] квартира 14.

III. ВЫВОДЫ.

ЭКСПЕРТИЗА ОТВЕЧАЕТ НА ПОСТАВЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ:

Вопрос №1:

«Определить уровень шума в жилом помещении, расположенном по адресу: город Новомосковск Тульской области, улица [REDACTED], дом [REDACTED], квартира 10, исходящий и жилого помещения, расположенного по адресу: город Новомосковск Тульской области, улица [REDACTED], дом [REDACTED] квартира 14».

Ответ на вопрос №1:

Уровень шума в жилом помещении, расположенном по адресу: город Новомосковск Тульской области, улица [REDACTED] дом [REDACTED] квартира 10, исходящий и жилого помещения, расположенного по адресу: город Новомосковск Тульской области, улица [REDACTED], дом [REDACTED] квартира 14, составляет: помещение 1 (зал) – 55,2 дБа, помещение 2 (спальня) – 55,8 дБа.