

**Вопрос №2:**

«Соответствует ли данный уровень шума предельно допустимому значению?».

Ответ на вопрос №2:

Уровень шума в жилом помещении, расположенном по адресу: город Новомосковск Тульской области, улица [REDACTED], дом [REDACTED], квартира 10, исходящий из жилого помещения, расположенного по адресу: город Новомосковск Тульской области, улица [REDACTED], дом [REDACTED] квартира 14, превышает предельно допустимое значение: 55 дБа днем. Однако, данное превышение незначительно (1,2 дБа и 1,8 дБа).

**Вопрос №3:**

«Соответствует ли устройство полов в жилом помещении, расположенном по адресу: город Новомосковск Тульской области, улица [REDACTED], дом [REDACTED] квартира 14, строительным нормам и правилам?».

Ответ на вопрос №3:

Устройство полов в жилом помещении, расположенном по адресу: город Новомосковск Тульской области, улица [REDACTED], дом [REDACTED] квартира 14, соответствует строительным нормам и правилам.

**Вопрос №4:**

«В случае, если имеются отклонения, возможно ли их устранение и каким-образом?».

Ответ на вопрос №4:

Отклонений не выявлено.

**Вопрос №5:**

«Находится ли превышение предельно допустимого уровня шума в жилом помещении, расположенном по адресу: город Новомосковск Тульской области, улица [REDACTED], дом [REDACTED] квартира 10, в причинной связи с имеющимися отклонениями от строительных норм и правил в устройстве полов в жилом помещении, расположенном по адресу: город Новомосковск Тульской области, улица [REDACTED], дом [REDACTED] квартира 14?».

Ответ на вопрос №5:

Превышение предельно допустимого уровня шума в жилом помещении, расположенном по адресу: город Новомосковск Тульской области, улица [REDACTED], дом [REDACTED] квартира 10, не находится в причинной связи с имеющимися отклонениями от строительных норм и правил в устройстве полов в жилом помещении, расположенном по адресу: город Новомосковск Тульской области, улица [REDACTED], дом [REDACTED] квартира 14.

ЭКСПЕРТЫ:

Главный специалист-эксперт ООО «Эксперт Центр»

Эксперт ООО «Эксперт Центр»

ООО «Эксперт Центр»  
Свидетельство СРО  
№ 0140.02-2015-7107543066-П-183



Змеев М.В.

Шипулин Н.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 063