



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

Проспект Мира, д.19, Москва, 129090
Телефон: 8 (495) 681-5901, факс: 8 (495) 688-9381, e-mail: mgj@mos.ru, <http://www.mgj.mos.ru>
ОКПО 27570493, ОГРН 1027700066140, ИНН/КПП 7702051094/770201001

15 ИЮН 2016

№ _____

на № _____

от _____

ГР-06-4176/16

Кузнецову Д.В.
gargoyles@mail.ru

Мосжилинспекция на Ваше обращение по вопросу повышения уровня шума при изменении конструкции пола в квартире сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 1.19 методических указаний МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» уровень шума и вибрации, связанные с поведением людей и животных, нарушением тишины и общественного спокойствия; работа бытовой аппаратуры, громкая речь, резкое закрытие дверей не нормируется и измерения такого шума не проводятся.

Информируем, что замеры уровня шума не входят в компетенцию Мосжилинспекции.

По вопросу нарушения санитарных требований, в том числе уровня шума, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» Вы можете обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

В соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума» нормируемыми параметрами звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций являются индекс изоляции воздушного шума ограждающих конструкций и индекс приведенного уровня ударного шума под перекрытием. Нарушение звукоизоляции межэтажного перекрытия может подтвердить или опровергнуть акустическая экспертиза, проведенная специализированной организацией, имеющей соответствующую аккредитацию на данный вид деятельности, в том числе в рамках судебного производства.

Мосжилинспекция не уполномочена проводить акустическую, почерковедческую экспертизы, а также экспертизу, подтверждающую подлинность печатей на предоставляемых документах.

При предоставлении государственной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах и оформление приемочной комиссией акта о завершеном переустройстве и (или) перепланировке помещений в

многоквартирных домах и жилых домах» Мосжилинспекция исходит из принципа добросовестности заявителя и подлинности представленных им документов.

По вопросу подделки документов, представленных в Мосжилинспекцию в рамках предоставления государственной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах и оформление приемочной комиссией акта о завершеном переустройстве и (или) перепланировке помещений в многоквартирных домах и жилых домах», в соответствии со статьями 1 и 2 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции», Вы вправе обратиться в Полицию.

Дополнительно сообщаем, что в случае если Вы считаете свои права и законные интересы нарушенными, в соответствии со статьей 3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, на основании проведенной акустической экспертизы Вы можете осуществить их защиту в судебном порядке.

**Заместитель начальника
Мосжилинспекции**



Э.В. Иванцов

Кусакин А.Н.
8-495-681-94-13